若是安裝Ladder Master S後,將VS PLC經USB連接線與電腦連線時,有找到新硬體,但是無法自動安裝 驅動程式,在電腦之裝置管理員下,會出現驚嘆號。請將遊標移至驚嘆號,並按右鍵、點選重新安裝 驅動程式:



•瀏覽電腦上的驅動程式:



●請由特定位置以手動方式安裝C:\Program Files\Vigor\Ladder Master S\VigorUSB(此路徑會依實際安裝時所 指定的位置而有不同)。

圓 更	「新驅動程式軟體 - VIGOR PLC VS Series	×
G	■ 更新驅動程式軟體 - VIGOR PLC VS Series	
	在您的電腦上瀏覽驅動程式軟體	
	在此位置搜尋驅動程式軟體-	
	C:\Program Files\Vigor\Ladder Master S\VigorUSB 创覽(R)	
	☑ 包含子資料夾(I)	
	 → 讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選(L) 此清單會顯示已安裝並且與裝置相容的驅動程式軟體,以及與裝置屬於同類別的所有驅動程式軟體。 	
	下一步(N) 取消	

•執行安裝:

●更新驅動程式軟體 - VIGOR PLC VS Series	
☐ 更新驅動程式軟體 - VIGOR PLC VS Series	
正在安裝驅動程式軟體	
Ⅲ Windows 安全性 🛛 🛛	
您要安裝此裝置軟體嗎?	
名神: libusb-win32 Vigor	
【 ☑ 永遠信任來自 "Vigor Electric Corporation" 的軟體(A) 【 _ 安裝(I) 】 不要安裝(N)	
⑦ 您只應該安裝來自信任之發行者的驅動程式軟體。如何判定哪些裝置軟體可安全地進行安裝?	

•驅動程式安裝完成後,原先VIGOR PLC VS Series前的驚嘆號會消失,變成為VS PLC,此後該電腦之 Ladder Master S 就可以經USB的連線方式與PLC連線。

